

# 記入例

様式届第6号

## 消防用設備等改修計画書

消防用設備等点検結果報告書は、原則として結果の**不良内容をすべて整備又は改修してから提出する**もので、後日改修した、又は長期間を要する場合に本様式を添付して下さい。

提出日を記入して下さい(消防用設備等点検結果報告書提出時に提出して下さい)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

那賀消防組合〇消防署

消防署長様

申請者

住所 〇〇市〇〇456番地

●●診療所  
氏名 事務長 消防 次郎

令和〇年 〇月の消防用設備等の定期点検による不備欠陥事項について、下記のとおり改修を計画していますので提出します。

記

防火対象物	所在地	〇〇市〇〇456番地		
	名称	●●診療所		
	用途	(6) 項イ 診療所		
不備・欠陥事項		改修	改修期日	
・避難口誘導灯(2階階段前)蓄電池容量不足		蓄電池交換する。	令和〇年〇月 交換済み	
・消火器(診察室、待合室)耐圧試験未実施		消火器交換する。	令和〇年〇月 購入済み	
・自動火災報知設備受信機型式失効(院長室)		交換工事に向け見積書により来年度予算計上する	令和〇年〇月中に 工事完了予定	
消防用設備等点検結果報告書に記載の不良内容と改修した状況を簡潔に記載し、改修した期日または改修予定の期日を明記し、改修完了時に様式第9号の2で報告して下さい。				